

**Bezugsjahr: 2019**

**Veröffentlichung nach StromNEV**

*Strukturmerkmale (§27 Abs.2)*

§27 (2) Nr. 1 Stromkreislänge		MS	NS	
	Kabel	26,00	99,00	km
	Freileitung	0,00	0,50	km
§27 (2) Nr. 2 Installierte Leistung MS/NS			15.420	kVa
§27 (2) Nr. 3 entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
	13.844.045	11.067.789	15.521.373	kWh
§27 (2) Nr. 4 Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
	1	1	3.076	
§27 (2) Nr. 5 Einwohneranzahl im Netzgebiet			5.198	
§27 (2) Nr. 6 Versorgte Fläche in der Niederspannung			5,40	km <sup>2</sup>
§27 (2) Nr. 7 Geographische Fläche des Netzgebietes			12,79	km <sup>2</sup>

*Verluste (§10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)*

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,50%	1,38%	2,10%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	69.651	152.509	325.334	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			547.494	kWh
	Kosten der Verlustenergie			34.284,07	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			4,113	ct/kW

h