

Bezugsjahr: 2019

Veröffentlichung nach StromNEV

Netzrelevante Daten (§17 Abs. 2 StromNZV)

§17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast	3.731	kW
	Lastverlauf	siehe Anlage	
§17 (2) Nr. 2	Netzverluste	siehe Strukturmerkmale	
§17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	3.859	kW
	Summenlast der Netzverluste	166	kW
§17 (2) Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden	3.859	kW
§17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	3.731	kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	13.547.274	kWh
§17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen Mittelspannung	0	kWh
	Summe aller Einspeisungen Umsp. MS/NS	0	kWh
	Summe aller Einspeisungen Niederspannung	4.602.242	kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summer der Einspeisung	siehe Anlage	
§17 (2) Nr. 7	Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt, siehe Veröffentlichung Strukturmerkmale		

Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)

Nach §12 Abs: 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.

